

**Från:** Hansson Niklas [Niklas.Hansson@lansstyrelsen.se]

**Skickat:** den 12 mars 2010 17:13

**Till:** Ottosson Peter

**Ämne:** SV: Minnesanteckningar Samråd ELKV 12 feb

Hej!

Jag tror att ni i stort sett fått med de synpunkter som Länsstyrelsen framfört.

Jag ser gärna att det framgår att Länsstyrelsen efterfrågar en relativt god utredning med motiv till varför man inte väljer rökaskondensering.

Det bör förtydligas att spridningsberäkningen för Örtofta dels ska stämmas av mot gällande Miljökvalitetsnormer och det skånska miljömålet för PM 2,5 samt beskrivas för både ett "värsta fall" med full drift och icke gynnsamt väder samt för normal drift vid normal väderlek. Väderdata bör vara relevant för platsen.

MVH

Niklas Hansson

Miljöhandläggare

Miljöskydds enheten samhälle

Tel: 040/ 044 - 25 22 52, Mobil: 0761 - 11 16 72

niklas.hansson@lansstyrelsen.se

Miljöavdelningen

Länsstyrelsen i Skåne län

Kungsgatan 13

205 15 MALMÖ

Tel: 040/ 044 -25 20 00 (växel)

Fax: 040/ 044 -25 22 55

Besök oss gärna på [www.lansstyrelsen.se/skane](http://www.lansstyrelsen.se/skane)

---

**Från:** Ottosson Peter [mailto:Peter.Ottosson@lundsenergi.se]

**Skickat:** den 24 februari 2010 15:47

**Till:** Hansson Niklas; Nicklas.Holm@eslov.se; annika.sevrell@eslov.se; Berséus Björn; jeanette.schlaucher@lomma.se; kenneth.kallin@eslov.se; ingela.lundkvist@eslov.se; goran.haglund@eslov.se; Valeur Ingela; christine.boman@lund.se; lars.anshelm@eslov.se

**Kopia:** Ottosson Peter

**Ämne:** Minnesanteckningar Samråd ELKV 12 feb

Hej

Här är anteckningar från Samrådet den 12 februari.

Återkom med kommentarer senast den 12 mars, samt kontrollera era kollegers e-mail adresser här.

Jag kanske har stavat något fel.

<<Minnesanteckningar\_Samråd m mynd\_Rev\_20100224.doc>>  
Med Vänlig Hälsning

Peter Ottosson  
Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB  
Box 25 SE-221 00 Lund  
Besöksadress Trollebergsvägen 5

Direkt +46-46-35 61 71,  
Mob +46-70-267 61 71